

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2016

THƯ NGỎ

Về việc mời chào giá cung cấp, thay thế phụ kiện cho Hệ thống nước tiết trùng treo tường

Bệnh viện Từ Dũ có nhu cầu lắp đặt 07 Hệ thống nước tiết trùng phục vụ công tác chuyên môn.

Nội dung yêu cầu báo giá một số thiết bị, cụ thể như sau:

1./ Đèn UV tiết trùng nước: 07 bộ

Đèn UV là loại chuyên dụng để tiết trùng nước, có Ballast điện tử cài đặt 365 ngày - có hiển thị số ngày hoạt động của bóng đèn UV

+ Bộ điều khiển:

+ Xuất xứ hàng hóa:

- Model : S2Q-PA - Hãng sản xuất :

VIQUA - Nước sản xuất : Canada - Năm

sản xuất: 2016 (hoặc tương đương)

+ **Bóng đèn UV** : Bóng đèn UV (theo Bộ điều khiển)

2. Bộ lọc: 07 bộ

* Giá đỡ gắn được 02 vỏ lọc, có kích thước loại cho lõi lọc 3/4.10"

+ Xuất xứ hàng hóa:

- Hãng sản xuất: Siam Cart Nylon -

Nước sản xuất: Thái Lan - Năm sản xuất: 2016 (hoặc tương đương)

* Lõi lọc PS-5.10 có kích thước lọc 5 μ m: 01 cái

* Lõi lọc PS-1.10 có kích thước lọc 1 μ m: 01 cái

+ Xuất xứ hàng hóa:

- Hãng sản xuất: PenteK- Nước sản

xuất: Mỹ - Năm sản xuất: 2016 (hoặc

tương đương)

- Bệnh viện sẽ xem xét và gặp nhà báo giá phù hợp dựa trên tiêu chí như đã nêu trên, giao hàng ngay, có bảo hành \geq 12 tháng cho Bộ đèn, \geq 06 tháng cho bóng đèn và \geq 12 tháng cho vỏ lọc.

- Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản

- Để tìm hiểu thêm thông tin xin liên hệ với P.Vật tư - Thiết bị Y tế của Bệnh viện, số điện thoại 08 54042811

- Thời gian nhận báo giá: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/12/2016

- Báo giá được gửi đến P. Vật tư - Thiết bị Y tế - Bệnh viện Từ Dũ - 284 Cống Quỳnh - Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng kính chào./.



GIÁM ĐỐC