

Số: 2272/TB-BVTD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO

**Mời chào giá Mua phụ kiện và thi công lắp đặt 02 ngõ ra khẩu khí Oxy
sử dụng cho bệnh nhân tại 02 phòng chụp cộng hưởng từ
của khu X quang khoa Chẩn đoán hình ảnh**

Bệnh viện Từ Dũ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Từ Dũ.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Phạm Văn Trung – Phòng Vật tư Thiết bị y tế.

Điện thoại: (028) 54042811.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ, 284 Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08 giờ, ngày 12 / 9 /2025 đến trước 16 giờ, ngày 22 / 9 /2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 22 / 9 /2025.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Danh mục phụ kiện, vật tư cần mua:

STT	Tên thiết bị	Tên phụ kiện cần mua/ Số lượng/ Đơn vị tính	Ghi chú
1	Hệ thống Oxy lồng trung tâm (model C6, hãng sản xuất Cryolor)	1. Đường ống đồng dẫn khí Oxy (Ống đồng D12 x 0.6 mm, Pmax ≥ 6300 Kpa). Số lượng: 5.8 mét 2. Co tê nối ống đồng, gồm: - Co nối D12mm: số lượng 05 cái - Tê nối D12mm: số lượng 03 cái - Nối thẳng D12mm: số lượng 02 cái 3. Thiết bị kết nối và cấp khí đầu ra:	

STT	Tên thiết bị	Tên phụ kiện cần mua/ Số lượng/ Đơn vị tính	Ghi chú
		Kết nối từ đường ống cấp khí Oxy hiện hữu tại phòng MRI cũ, 02 ngõ ra khẩu khí Oxy sử dụng lại sẵn có của Bệnh viện, được lắp đặt trên hộp kỹ thuật. 3.1 Ruột khẩu để thay thế cho 02 ngõ ra khẩu khí Oxy: 01 gói (10 cái).s 3.2 Dây PVC để cấp khí Oxy, Kết nối từ đường ống cấp khí Oxy hiện hữu đến vị trí lắp 02 khẩu khí Oxy ngõ ra của 02 phòng MRI mới: 18 mét. 4. Phụ kiện và vật tư lắp đặt, 01 lô gồm: - Vòng xiết ống. - Phụ kiện lắp đặt: Giá đỡ, Ty ren, Tắc kê, Bulon, Long đền, sắt V, Vis M5, tán M5... - Vật liệu tiêu hao: chai oxy, Nitơ, acetylen hàn, giấy nhám, que hàn, nhãn đường ống...	

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt:

Bệnh viện Từ Dũ, 284 Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thời gian giao hàng, bảo hành:

- Thời gian giao hàng và lắp đặt: ≤ 07 ngày từ ngày xác nhận đặt hàng.
- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng từ ngày nghiệm thu, không yêu cầu bảo hành VTTH là Ruột khẩu (mục 3.1).

4. Yêu cầu khác:

Công ty phải có cam kết Ruột khẩu để thay thế cho 02 ngõ ra khẩu khí Oxy mà Công ty chào giá phải sử dụng đúng hoặc tương thích với ngõ ra khẩu khí Oxy (chuẩn AFNOR, hãng sản xuất Mil's) mà Bệnh viện đang sử dụng.

5. Các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Tạm ứng: Không.

Thanh toán: Chuyển khoản.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các Công ty;
- Lưu: VT, VTTBYT.



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

BS. CKII. Vương Đình Bảo Anh